

Appendix E: ADA Compliance Inventory

	Trails	36 in. tread width	firm and stable	perpendicular openings. 1/2 in. max	parallel openings 1/4 in max	80 in. head room	tread obstacles 2 in max	If Width Is Less Than 60 in	Passing Spaces 60X60	Compliant	Benches	1 Bench-All Comply	Multiple Benches- 50% Compliance	Height: Seat Between 17-19 in	Clear Space on One End Of Bench
<b>Coiner Park</b>		Y	Y	Y	N/A	N	Y	Y	Y			N/A	N	N	N
<b>East Regional Park</b>		Y	Y	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A	Y		N/A	N	Y	Y
<b>Fort Harrison Park</b>	sdwk	Y	Y	Y	N/A	N	Y	N/A	N/A			N	N/A	N	Y
<b>Gateway Park</b>		Y	Y	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A	Y		N/A			
<b>Masonic Park</b>	Masons have control of park														
<b>North Regional Park</b>		Y	Y	Y	N/A	Y	N	N/A	N/A			N	N/A	Y	Y
<b>Row River Trail</b>		Y	Y	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A	Y		N/A			
<b>Silk Creek Park</b>	grvl	Y	N	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A			N	N/A	Y	Y
<b>Stewart Orchard Park</b>	developed														
<b>Westend Park</b>		Y	Y	Y	N/A	N	Y	Y	Y			N	N/A	Y	N
<b>Whiteman Park</b>		Y	Y	Y	N/A	Y	Y	Y	Y	Y		N	N/A	Y	N
<b>Willamette Greenway</b>		N	N	Y	N/A	Y	N	Y	N			N	N/A	N	Y
<b>*Benny Hubble Park</b>		Y	Y	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A	Y		N	N/A	Y	N
<b>*City Hall Park</b>	sdwk brdg.	Y Y	Y Y	Y N	N/A N/A	Y Y	Y Y	N/A N/A	N/A N/A	Y		N/A	N	Y	Y
<b>*Prospector Park</b>	sdwk	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A	Y		N/A			
<b>*Riverside Park</b>	ramp path	Y Y	Y Y	Y Y	N/A N/A	Y Y	Y Y	N/A N/A	N/A N/A	Y Y		N/A			

Appendix E: ADA Compliance Inventory

<b>*Veteran Park</b>	deck	Y	Y	N	N/A	Y	Y	N/A	N/A			N/A	-----	-----	-----
	sdwk	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A	Y					
<b>*Woodson Park</b>	sdwk	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A	Y		N	N/A	N	Y

Appendix E: ADA Compliance Inventory

	Back Support Provided (Full Bench)	1 Armrest on Bench Min.	Compliant	Picnic Tables	1 Table-Must Comply	Multiple Tables-50% Compliance	40% Connected To Access Route	Wheelchair Seating Space Size:	27 in. High Knee Space	30 in. Wide Knee Space	19 in. Deep Knee Space	9 in. High Toe Space	5 in. Toe Space	36. In Clear Space From Seat	Compliant
<b>Coiner Park</b>	Y	N			N/A	N	Y		Y	Y	N	Y	Y	Y	
<b>East Regional Park</b>	N	N			N	N/A	N		Y	Y	Y	N	N	Y	
<b>Fort Harrison Park</b>	Y	Y			N/A	N	N		Y	Y	N	N	N	Y	
<b>Gateway Park</b>	-----				N/A	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Masonic Park</b>															
<b>North Regional Park</b>	N	N			N/A	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Row River Trail</b>	-----				N/A	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Silk Creek Park</b>	N	N			N	N/A	N		Y	Y	N	Y	Y	Y	
<b>Stewart Orchard Park</b>															
<b>Westend Park</b>	Y	N			N/A	N	N		Y	Y	Y	Y	Y	N	
<b>Whiteman Park</b>	Y	N			N/A	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Willamette Greenway</b>	N	N			N	N/A	N		N	N	N	N	Y	Y	
<b>*Benny Hubble Park</b>	N	N			N	N/A	Y		Y	Y	Y	N	N	Y	
<b>*City Hall Park</b>	N	N			N	N/A	N		Y	Y	Y	N	N	Y	
<b>*Prospector Park</b>	-----				N	N/A	N		N	Y	N	N	Y	Y	
<b>*Riverside Park</b>	-----				N/A	N	Y		N	Y	N	N	N	Y	



## Appendix D: ADA Compliance Inventory

Park	Trails	Type	36 in. tread width	firm and stable	perpendicular openings. 1/2 in. max	parallel openings 1/4 in max	80 in. head room	tread obstacles 2 in max	If Width Is Less Than 60 in	Passing Spaces 60X60	Compliant	Benches						
												1 Bench-All Comply	Multiple Benches- 50% Compliance	Height: Seat Between 17-19 in	Clear Space on One End Of Bench	Back Support Provided (Full Bench)	1 Armrest on Bench Min.	Compliant
Coiner Park		concrete	Y	Y	Y	N/A	N	Y	Y	Y		N/A	N	N	N	Y	N	
East Regional Park		asphalt	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A	Y	N/A	N	Y	Y	N	N	
Fort Harrison Park		sidewalk	Y	Y	Y	N/A	N	Y	N/A	N/A		N	N/A	N	Y	Y	Y	
Gateway Park		sidewalk	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A	Y	N/A	N	Y	Y	N	N	
Masonic Park *		dirt path																
North Regional Park		asphalt, dirt	Y	Y	Y	N/A	Y	N	N/A	N/A		N	N/A	Y	Y	N	N	
Row River Trail		asphalt	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A	Y	N/A	N	Y	Y	N	N	
Silk Creek Park		grvl	Y	N	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A		N	N/A	Y	Y	N	N	
Stewart Orchard Park		Undeveloped																
Westend Park		sidewalk	Y	Y	Y	N/A	N	Y	Y	Y		N	N/A	Y	N	Y	N	
Whiteman Park			Y	Y	Y	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	N	
Willamette Greenway		mix	N	N	Y	N/A	Y	N	Y	N		N	N/A	N	Y	N	N	
*Benny Hubble Park		sidewalk	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A	Y	N/A	N	Y	N	N	N	
*City Hall Park		sidewalk	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A	Y	N/A	N	Y	Y	N	N	
		wood bridge	Y	Y	N	N/A	Y	Y	N/A	N/A								
*Prospector Park		sidewalk	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A	Y	N/A	N	Y	Y	N	N	
*Riverside Park		concrete ramp	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A	Y	N/A	N	Y	Y	N	N	
		dirt path	Y	Y	Y	N/A	N	Y	Y	Y								
*Veteran Park		sidewalk	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	N/A	N/A	Y	N/A	N	Y	Y	N	N	
*Woodson Park		sidewalk	Y	Y	Y	N/A	N	Y	N/A	N/A		N	N/A	N	Y	N	N	

## Appendix D: ADA Compliance Inventory

Park	<u>Picnic Tables</u>										
	1 Table-Must Comply	Multiple Tables-50% Compliance	40% Connected To Access Route	Wheelchair Seating Space Size:	27 in. High Knee Space	30 in. Wide Knee Space	19 in. Deep Knee Space	9 in. High Toe Space	5 in. Toe Space	36. In Clear Space From Seat	<i>Compliant</i>
<b>Coiner Park</b>	N/A	N	Y		Y	Y	N	Y	Y	Y	
<b>East Regional Park</b>	N	N/A	N		Y	Y	Y	N	N	Y	
<b>Fort Harrison Park</b>	N/A	N	N		Y	Y	N	N	N	Y	
<b>Gateway Park</b>	N/A	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>Masonic Park</b>											
<b>North Regional Park</b>	N/A	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>Row River Trail</b>	N/A	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>Silk Creek Park</b>	N	N/A	N		Y	Y	N	Y	Y	Y	
<b>Stewart Orchard Park</b>											
<b>Westend Park</b>	N/A	N	N		Y	Y	Y	Y	Y	N	
<b>Whiteman Park</b>	N/A	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>Willamette Greenway</b>	N	N/A	N		N	N	N	N	Y	Y	
<b>*Benny Hubble Park</b>	N	N/A	Y		Y	Y	Y	N	N	Y	
<b>*City Hall Park</b>	N	N/A	N		Y	Y	Y	N	N	Y	
<b>*Prospector Park</b>	N	N/A	N		N	Y	N	N	Y	Y	
<b>*Riverside Park</b>	N/A	N	Y		N	Y	N	N	N	Y	
<b>*Veteran Park</b>	N/A	N	Y		Y	N	Y	Y	Y	N	
<b>*Woodson Park</b>	N/A	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	